



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Волжское межрегиональное территориальное
управление по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью
(Волжское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора)

ул. 30 лет Победы, 57А, г. Балаково,
Саратовская обл., 413864
Телефон: (8453) 37-46-87 Факс: (8453) 39-05-84
E-mail: vol-nrs@gosnadzor.ru
<http://vol-nrs.gosnadzor.ru/>
ОКПО 36160601, ОГРН 1026401399782
ИНН/КПП 6439010461/643901001

29.03.2021 № 430-915
На № СМИ 023-2021 от 23.03.2021

Главному редактору
Сетевого издания
"Зеленый Фонд"
Иванову О.В.
ул. Троицкая, д. 15,
стр. 1, каб. 207,
г. Москва, 129090
green-fond@mail.ru

О деятельности ФГУП "ФЭО"

Уважаемый Олег Владимирович!

По вопросам, заданным Сетевым изданием "Зеленый Фонд" в обращении исх. от 23.03.2021 № СМИ 023-2021, направленном в адрес Межрегионального отдела инспекций в Чувашской Республике, Республиках Марий Эл и Татарстан Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, сообщаем следующее:

По вопросу: **На какой вид деятельности Федеральному государственному унитарному предприятию "Федеральный экологический оператор" (ФГУП "ФЭО") предоставлено специальное разрешение (лицензия), нарушение требований и условий которого является предметом рассмотрения в суде дела № А65-4948/2021 по заявлению Межрегионального отдела? Просим также указать объект, на котором осуществляло деятельность ФГУП "ФЭО"**

с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Рассматриваемое в Арбитражном суде Республики Татарстан дело № А65-4948/2021 связано с нарушением одного из пунктов условий действия лицензии Ростехнадзора от 17.09.2020 № ГН-03-307-3924, выданной ФГУП "ФЭО" на вид деятельности: эксплуатация пункта хранения радиоактивных отходов.

Объект, на котором ФГУП "ФЭО" осуществляет деятельность и зафиксировано нарушение одного из условий действия лицензии от 17.09.2020 № ГН-03-307-3924: стационарные объекты и сооружения, не относящиеся к ядерным установкам и радиационным источникам, предназначенные для хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в Казанском отделении филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "ФЭО".

По вопросу: В рамках какого мероприятия Межрегионального отдела был установлен факт нарушения ФГУП "ФЭО" требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)? В случае если указанный факт был установлен в рамках контрольного мероприятия Межрегионального отдела, просим указать характер мероприятия (плановый/внеплановый), а также дату контрольного мероприятия.

Нарушение ФГУП "ФЭО" одного из условий действия лицензии от 17.09.2020 № ГН-03-307-3924 было выявлено 19.02.2021 при проведении плановой выездной проверки. Проверка проводилась в рамках режима постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии, в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 № 373 и пунктом 5.6 Плана работы Межрегионального отдела инспекций в Чувашской Республике, Республиках Марий Эл и Татарстан на февраль

2021 года. Наименование проведенного мероприятия: проверка соблюдения требований проектной документации на Хранилище твердых радиоактивных отходов ХТРО-1.

По вопросу: Какое нарушение требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), которое является предметом рассмотрения дела № А65-4948/2021, допустило в своей деятельности ФГУП "ФЭО" и было зафиксировано Межрегиональным отделом?

При осуществлении деятельности ФГУП "ФЭО" допустило нарушение требований пункта 2.1.4 условий действия лицензии от 17.09.2020 № ГН-03-307-3924, в котором определена обязанность Лицензиата обеспечивать выполнение требований установленных проектной документацией. Нарушение заключается в исполнении при капитальном ремонте ХТРО-1 верхней поверхности инженерного барьера с отступлением от положений ранее разработанной проектной документации.

По вопросу: Выдано ли Межрегиональным отделом ФГУП "ФЭО" предписание, содержащее требование устранить выявленное нарушение требований и условий специального разрешения (лицензии)? В случае положительного ответа, просим сообщить исполнено ли ФГУП "ФЭО" требования предписания?

В целях устранения выявленного нарушения Межрегиональным отделом инспекций в Чувашской Республике, Республиках Марий Эл и Татарстан Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора выдано ФГУП "ФЭО" предписание от 19.02.2021 № 18-15.

По предписанию от 19.02.2021 № 18-15, срок устранения нарушения: 01.09.2021. На текущий момент времени информация о выполнении предписания не поступала.

По вопросу: Фиксировались ли Межрегиональным отделом нарушения ФГУП "ФЭО" требований действующего законодательства за последние 3 года? В случае положительного ответа, просим указать какие факты были уставлены, а также какие меры были приняты в отношении ФГУП "ФЭО".

За последние три года (с 23.03.2018) Межрегиональным отделом инспекций в Чувашской Республике, Республиках Марий Эл и Татарстан Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора при проведении проверок в Казанском отделении филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "ФЭО" (до 25.03.2020 именовалось - Казанское отделение филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"), кроме указанного выше, было выявлено:

В 2019 году:

- не полное соблюдение требований, определенных условиями действия лицензии к ежегодной отчетности об осуществляемой деятельности;

- нарушение целостности лакокрасочного покрытия отдельных элементов металлоконструкций Хранилища для временного хранения твердых радиоактивных отходов (ВХТРО 2000);

- невыполнение положения локального документа организации, определяющего действия по проведению анализа на актуальность, обновлению и пересмотру локальных документов организации.

В 2020 году:

- невыполнение отдельных положений локальных документов организации, входящих в систему менеджмента качества;

- отступление от установленной последовательности проведения работ на участке кондиционирования и контейнеризации радиоактивных отходов.

По выявленным нарушениям Межрегиональным отделом инспекций в Чувашской Республике, Республиках Марий Эл и Татарстан Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора были инициированы процедуры по привлечению виновных лиц к административной ответственности и выданы предписания об устранении нарушений. Нарушения, выявленные в 2019 и 2020 года, организацией устранены.

Дополнительно сообщаем, при наличии заинтересованности в ознакомлении с деятельностью Казанского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "ФЭО" и получении информации:

- о состоянии радиационной обстановки на объекте и ее влиянии на здоровье населения и окружающую среду;

- об обеспечении радиационной безопасности населения, проживающего в районе объекта;

- о технической безопасности функционирования объекта;

- об организации учета радиоактивных веществ и контроля за их использованием и хранением,

посетить указанный объект и получить информацию граждане Российской Федерации могут в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.1996 № 1516.

И.о. руководителя управления



А.П. Грибков