



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО САРАТОВСКОЙ И ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТЯМ**
(Межрегиональное Управление Росприроднадзора
по Саратовской и Пензенской областям)

ул. Московская, д. 70, г. Саратов, 410012
тел.(8452) 27-57-57 факс (8452) 27-57-57
E-mail: rpn64@rpn.gov.ru

16.03.2022 № 2052-И
На № от

Ответ на обращение

Межрегиональное управление по Саратовской и Пензенской областям проводит контрольно-надзорные мероприятия на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие», расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Антонова, д. 3, с первого дня чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).

Сотрудники Межрегионального управления 9 марта 2022 оперативно выехали на территорию ЧС. В ходе осмотра территории были выявлены разливы нефтепродуктов (предположительно, битума). По данным МЧС, площадь разлива составляет от 2 до 2,5 га; объем разлива, предположительно, от 1800 до 2000 куб.м. Большая часть нефтепродуктов разлита на бетонированной/асфальтированной площади. На момент осмотра первый резервуар хранения нефтепродуктов был разгерметизирован. Сотрудники Пензенского филиала «ЦЛАТИ по ПФО» отобрали пробы отходов нефтепродуктов для определения компонентного состава.

Межрегиональным управлением Росприроднадзора было направлено письмо вице-премьеру областного правительства и в областное МЧС о необходимости остановки эксплуатации второго резервуара с битумом и разгрузки его, так как он поврежден при разрушении первого резервуара.

В настоящее время проводится внеплановая проверка в отношении ОАО «Энергоснабжающее предприятие», согласованная прокуратурой Пензенской области. В рамках проверки истребованы документы у ОАО "Энергоснабжающее предприятие", а также направлены запросы в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,

Главному редактору
сетевого издания
"Зеленый Фонд"
О.В. Иванову
г. Москва, ул. Троицкая, 15,
стр. 1, каб. 207
green-fond@mail.ru



технологическому и атомному надзору и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области.

О ходе проверки и о мерах, принятых в отношении ОАО "Энергоснабжающее предприятие", будет сообщено дополнительно.

И.о заместителя руководителя
Межрегионального управления



М. Ю. Маркин

Великанова Е.М. 32-92-17 доб. 1

